Ведомость чертежей основного комплекта		
N	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Воздуховоды. План 1-го этажа.	
3	Воздуховоды. План 2-го этажа.	
4	Хладонопроводы. План 2-го этажа.	
5	Схемы систем.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	*Наименование*	*Примечание*
	Ссылочные документы	
*ГОСТ 3262-75**	*Трубы стальные водогазопроводные*	
ГОСТ 10704-91	*Трубы стальные электросварные прямошовные*	
Серия 5.900-7	*Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем*	
Серия 5.904-1	*Детали креплений воздуховодов.*	
	Прилагаемые документы	
-ОВ2.СО	*Спецификация оборудования (на 19-ти листах)*	

Общие указания к монтажу

Монтаж воздуховодов вести в увязке с существующими коммуникациями по месту.

Все монтажные, изоляционные работы вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Опоры и подвески воздуховодов выполнять согласно серии 5.904-1.

Опоры и подвески трубопроводов выполнять согласно серии 5.900-7.

По окончании монтажных работ провести пуско-наладочные работы в соответствии с ГОСТ 12.3.018-79.

Установки монтировать согласно инструкции завода-изготовителя.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП _____

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор				Электровоздухн.			Рекуператор							Воздухонагреватель						Фильтр				Примечание
				Тип, исполнение по взрывозащите	L м3/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	N	Кол.	Т-ра нагрева, °С от	Т-ра нагрева, °С до	Расход тепла, кВт	dP, Па	Тип	N	Кол.	Т-ра нагрева, °С от	Т-ра нагрева, °С до	Расход тепла, кВт	dP, Па	Тип	N	Кол.	dP, Па	
П1	1	Жилые помещения, гостиная, кухня		MAXI 1100 HW	1070	184	-	Встроенный	0,49	-	Пластинчатый	1	1	-28	2			Водяной	1	1	2	22	7,17		F5	1	1	130	
В1	1	Жилые помещения, гостиная, кухня		MAXI 1100 HW	780	212	-	Встроенный	0,49	-	Пластинчатый	1	1												G3	1	1	130	
В2	1	Санузлы		СК 160С	250	258	2480	Встроенный	0,1	2480																			
В3	1	Гараж		СК 200В	400	421	2500	Встроенный	0,16	2500																			
В4	1	Кухня (местный отсос)			300																								

Условные обозначения:

- воздуховод приточной вентиляции
- воздуховод вытяжной вентиляции
- гибкий воздуховод
- воздуховод с изоляцией
- дроссель-клапан

Таблица вентиляционных обменов

Номер помещ. по плану	Наименование помещения	Категория взрыво-пожаро-опасности	Внутр. объем, м3	Объем удаляемого воздуха, м3/ч: местными отсосами	общеобмен. вентиляцией	Аварийной	Объем приточного воздуха, м3/ч: общеобмен. вентиляцией	Аварийной	Кратность обмена: -	+	Номер вент. системы: вытяжной	приточной	Примечание
	1 этаж												
1	Спальня		62,4	-	80	-	150	-	1,28	2,4	В1	П1	
2	Спальня		59,8	-	80	-	150	-	1,34	2,51	В1	П1	
3	Столовая		101,4	-	150	-	200	-	1,48	1,97	В1	П1	
4	Кухня		101,4	300	150	-	200	-	4,44	1,97	В1; В4	П1	
5	Гардероб		9,1	-	50	-	-	-	5,49	-	В1	-	
6	Гардероб		17,94	-	50	-	-	-	2,79	-	В1	-	
7	Санузел		13	-	50	-	-	-	3,85	-	В2	-	
8	Санузел		13	-	50	-	-	-	3,85	-	В2	-	
9	Гараж		44,2	-	400	-	-	-	9,05	-	В3	-	
Всего по 1 этаж				300	1060		700						
				1360									
	2 этаж												
1	Спальня		70,2	-	100	-	220	-	1,42	3,13	В1	П1	
2	Санузел		20,8	-	150	-	-	-	7,21	-	В2	-	
3	Спальня		45,24	-	90	-	150	-	1,99	3,32	В1	П1	
4	Кладовая		9,88	-	30	-	-	-	3,04	-	В1	-	
Всего по 2 этаж				-	370		370						
				370									

Изм.	Колич.	Лист	Nдокум.	Подпись	Дата	-ОВ2		
						ЗАКАЗЧИК:		
ГАП						ОБЪЕКТ:	Стадия	Лист	Листов
ГИП							Р	1	
Проектант		Егоров Д.В.			10.04.12	Общие данные		

Согласовано

Взам инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А2_L 594 x 420